

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Acoustic Molton

Type: M1

J&C Joel
Inspiration in every performance

CSTB
le futur en construction

Direction Sécurité, Structures et Feu
Division Etudes et Essais Feu

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu
des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59 modifié)

N° RA22-0033

Valable 5 ans à compter du 08 octobre 2021

Matériau présenté par :

Marques commerciales : CALMUC
KALMUCK

Description sommaire : Tissu 100 % coton ignifugé par foulardage, gratté sur les 2 faces.
Masse surfacique nominale : 500 à 550 g/m².
Epaisseur mesurée : 2,2 mm.
Coloris : noir ou écru.

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique
Vieillessement en chambre climatique

Classement : **M1**

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée (article non lavable, non nettoyable à sec et pour usage intérieur uniquement).

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° DSSF-21-05760 annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans.
La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 03 mars 2022

La Responsable du Pôle Commercial
Communication et Développement Feu

Signature numérique
de Clémence VOISIN
Date : 2022.03.03
10:36:20 +01'00'

Clémence VOISIN

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Trame procès-verbal rev05

United Kingdom

+44 1422 833835

uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates

+971 4 884 7801

menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com