Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Acoustic Transparent
Type: M1

J&C Joel
Inspiration in every performance

CSTB le futur en construction

Direction Sécurité, Structures et Feu
Division Etudes et Essais Feu

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/1959 modifié)

N° RA26-0175

Valable 5 ans à compter du 8 septembre 2026

SPECIMEN

Marques commerciales : 15/14
14/17
11/14
DEKOMOLTON

Description sommaire :
Tissus 100% coton ignifugés par foulardage, grattés sur une ou deux faces.
Masses surfaciques nominales : 140 à 190 g/m²
Epaisseur nominale : 0,5 mm
Coloris : divers

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique

Classement (selon la NF P 92-507) : **M1**
valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Limitée à 12 mois à partir de la date de mise en œuvre dans un établissement règlementé

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° DSSF-26-00068526 annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 06 octobre 2026

La Référente Technique
Etudes et Essais Feu

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le compte de Clotilde ETIEMVRE (clotilde.etiemvre@cstb.fr)
Date : 06/10/2026 15:39:22
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par email : 583494

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com