

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Cotton Cyclorama Canvas 8.0

Type: M1

J&CJoel 
Inspiration in every performance

CSTB
le futur en construction

Direction Sécurité, Structures et Feu
Division Etudes et Essais Feu

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu
des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59 modifié)

N° RA24-0007

Valable 5 ans à compter du 13 septembre 2023

Marques commerciales : Article 14/50 Velum
Article 24/28 Toile

Description sommaire :

Tissu uni à base de fibres 100 % coton ignifugé par foulardage.

Référence Article 14/50 Velum

- Masse surfacique nominale : 80 g/m².
- Epaisseur nominale : 0,15 mm.

Référence Article 24/28 Toile

- Masse surfacique nominale : 210 g/m².
- Epaisseur nominale : 0,31 à 0,37 mm.

Coloris : divers.

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique
Vieillessement en chambre climatique

Classement :

M1

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée (article non lavable, non nettoyable à sec et pour usage intérieur uniquement).

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° DSSF-23-20427 annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 26 janvier 2024

**La Référente Technique
Etude et Essais Feu**

Signé numériquement par CONNECTIVE
NV - Connective eSignatures pour le
compte de Clotilde ESTIEMVIRE
(clotilde.estiembre@cstb.fr)
Date : 26/01/2024 10:28:24
Signé avec le mot de passe à usage
unique envoyé par email : 762828

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Trame procès-verbal rev05



United Kingdom



+44 1422 833835



uksales@jcjoel.com



United Arab Emirates



+971 4 884 7801



menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com