Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: PVC Kiss Laminate
Type: EN13501-1

J&C Joel
Inspiration in every performance

LNE
Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

Ce document est une extension du rapport L011685 - DE/7
This document is an extension of the report L011685 – DE/7

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU CONFORMEMENT A L'EN 13501-1 : 2007

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE IN ACCORDANCE WITH EN 13501-1 : 2007

SPECIMEN

Elaboré par *Prepared by*	LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS Laboratoire de Trappes 29, avenue Roger Hennequin 78197 TRAPPES CEDEX FRANCE
Nom du produit *Product name*	J1818
N° de rapport de classement *Classification report No*	L011685
Numéro d'émission *Issue number*	DE/25
Date d'émission *Date of issue*	30/10/2012 *10/30/2012*

cofrac
ESSAIS
Accréditation N° 1-0606
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.
This classification report consists of 7 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

Laboratoire national de métrologie et d'essais
Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: PVC Kiss Laminate
Type: EN13501-1

J&C Joel
Inspiration in every performance

1. INTRODUCTION / *INTRODUCTION*

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à J1818 conformément aux modes opératoires donnés dans l'EN 13501-1 : 2007.
This classification report defines the classification assigned to J1818 in accordance with the procedures given in EN 13501-1 : 2007.

2. DETAILS DU PRODUIT CLASSE / *DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT*

2.1. GENERALITES / *GENERAL*

Le produit, J1818, est défini comme (EN 14716 : Plafonds tendus - Exigences et méthodes d'essai.) :
The product, J1818, is defined as a stretched ceiling (NF EN 14716 : stretched ceilings – Requirements and tests methods).

2.2. DESCRIPTION DU PRODUIT / *PRODUCT DESCRIPTION*

Le produit, J1818, est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en appui du classement détaillé en 3.1.
The product, J1818, is described below or is described in the test reports provided in support of classification listed in 3.1.

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

SPECIMEN

LNE

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: PVC Kiss Laminate
Type: EN13501-1

J&C Joel
Inspiration in every performance

Nom et adresse du demandeur :	Twite Charles & Co Ltd Magna Road, Wigston Leicestershire LE18 4ZD Royaume-Uni
Référence commerciale : *(Commercial designation - trade mark)*	J1818
Composition sommaire : *(Summary composition)*	Feuille PVC-P ignifugée dans la masse. *PVC-P sheet fireproofed in mass.*
Masse surfacique : *(Mass per unit square meter)*	230 g/m² ± 10%
Epaisseur testée : *(Thickness tested)*	(0,18 ± 2) mm
Couleur et aspect : *(Colour and appearance)*	Divers *Various*
Ignifugation : *(Fireproofing)*	Oui *Yes*
Condition finale d'utilisation : *(End use condition)*	Plafonds tendus *Stretched ceiling*

SPECIMEN

Informations transmises par le demandeur.
Information given by the sponsor.

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: PVC Kiss Laminate
Type: EN13501-1

J&C Joel
Inspiration in every performance

3. RAPPORTS D'ESSAI & RESULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT
TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D'ESSAI / *TEST REPORTS*

Nom du laboratoire *Laboratory name*	Nom du commandiataire du rapport de classement *Sponsor name of the classification report*	N° du rapport d'essai *Test report N°*	Méthode d'essai *Test method*
LNE	Twite Charles & Co Ltd Magna Road, Wigston Leicestershire LE18 4ZD Royaume-Uni	L011685 - DE/5	NF EN ISO 11925-2 (2002)
LNE	Twite Charles & Co Ltd Magna Road, Wigston Leicestershire LE18 4ZD Royaume-Uni	L011685 - DE/6	NF EN 13823

SPECIMEN

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

LNE

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: PVC Kiss Laminate
Type: EN13501-1

J&C Joel
Inspiration in every performance

3.2. RÉSULTATS D'ESSAI / TEST RESULTS

Méthode d'essai Test method	Produit (usine) Product (factory)	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats / Results: Paramètre continu Moyenne (m) Continuous parameter Average (m)	Résultats / Results: Paramètres conformité Conformity parameters
NF EN ISO 11925-2	J1818	18	Temps d'exposition du brûleur 15 s Flame application time 15 s Fs <= 150 mm	-	-
			Temps d'exposition du brûleur 30 s Flame application time 30 s Fs <= 150 mm	-	Oui / Yes
			Gouttelette/particules enflammées Inflammation du papier filtre Flaming droplets Ignition of the filter paper	-	Pas de chute de goutte / No droplets
NF EN 13823	J1818	5	FIGRA 0,2MJ (W/s)	3	-
			FIGRA 0,4MJ (W/s)	1	-
			LFS	-	Oui / Yes
			THR 600s (MJ)	0.5	-
			SMOGRA (m²/s²)	153	-
			TSP 600s (m²)	78	-
			FDP <= 10 s	-	Non / No
			FDP > 10 s	-	Non / No

(-) signifie / means : non applicable / no applicable

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

LNE

SPECIMEN

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: PVC Kiss Laminate
Type: EN13501-1

J&C Joel
Inspiration in every performance

3.2. RÉSULTATS D'ESSAI / TEST RESULTS

Méthode d'essai Test method	Produit (usine) Product (factory)	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats / Results: Paramètre continu Moyenne (m) Continuous parameter Average (m)	Résultats / Results: Paramètres conformité Conformity parameters
NF EN ISO 11925-2	J1818	18	Temps d'exposition du brûleur 15 s Flame application time 15 s Fs <= 150 mm	-	-
			Temps d'exposition du brûleur 30 s Flame application time 30 s Fs <= 150 mm	-	Oui / Yes
			Gouttelette/particules enflammées Inflammation du papier filtre Flaming droplets Ignition of the filter paper	-	Pas de chute de goutte / No droplets
NF EN 13823	J1818	5	FIGRA 0,2MJ (W/s)	3	-
			FIGRA 0,4MJ (W/s)	1	-
			LFS	-	Oui / Yes
			THR 600s (MJ)	0.5	-
			SMOGRA (m²/s²)	153	-
			TSP 600s (m²)	78	-
			FDP <= 10 s	-	Non / No
			FDP > 10 s	-	Non / No

(-) signifie / means : non applicable / no applicable

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

LNE

SPECIMEN

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: PVC Kiss Laminate
Type: EN13501-1

J&C Joel
Inspiration in every performance

SPECIMEN

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com